




180008221885



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1145

CQC 标志认证

试验报告

■初始 □变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号: V2020CQC012009-586677





(任务编号)

产品名称: 接线端子

型 号: JF5

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



<p>样品名称: 接线端子</p> <p>型 号: JF5</p> <p>数 量: 93 台</p> <p>样品状况: 完好</p> <p>收样日期: 2020-06-29</p> <p>完成日期: 2020-08-03</p> <p>样品来源: 工厂送样</p>	<p>申请人: 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>申请人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>制造商: 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>制造商地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产厂: 浙江正泰机床电气制造有限公司</p> <p>生产厂地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T 14048.7-2016 检验合格</p>	
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:</p> <p>JF5</p> <p>额定绝缘电压: 660V;</p> <p>额定工作电压: AC660V;</p> <p>额定截面积: 1.5mm² (JF5-1.5), 2.5mm² (JF5-2.5), 6mm² (JF5-6), 10mm² (JF5-10), 25mm² (JF5-25);</p>	
<p>主检:  日期: 2020.08.04</p>	
<p>审核:  日期: 2020.08.04</p>	
<p>签发:  日期: 2020.08.04</p>	
<p>备注: 无</p>	