



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2023CQC107502-1038552
(任务编号)

产品名称: 信号灯及按钮

型 号: ND16-16,NP6

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司





样品名称: 信号灯及按钮 型号: ND16-16,NP6 商 标: / 样品数量: 1台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2023-01-09 完成日期: /	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号 生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号
--	---

试验结论: 依据 GB/T14048.5-2017 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

ND16-16, NP6
 Ui: 380V (ND16-16); 250V (NP6);
 Uimp: 2.5kV; Ith: 3A (NP6);
 AC-15: 220V/0.5A, 110V/0.7A; DC-13: 220V/0.1A, 24V/0.7A;
 外壳防护等级: ND16: IP65 (信号灯型号字母带 C 的), IP40 (常规信号灯);
 NP6: IP40 (操作面);
 安装孔径: $\Phi 16\text{mm}$.

主检: 戴维强 签名:  日期: 2023-01-10
 审核: 陈凤林 签名:  日期: 2023-01-10
 签发: 韩美丽 签名:  日期: 2023-01-10



备注

1. 变更情况:

序号和名称	变更前	变更后
1.NP6 产品增加型号	NP6	NP6,NP6NE

- 原报告编号: 03601-A-22B0736-S;
- 出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;
- 原证书编号: CQC2013010304627244;
- 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。

