



170009010178



(2020)国认监认字(007)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0500

检 验 报 告

产品名称： 柱式交流自动稳压器

委托单位： 温州正泰电源电器有限公司

检验目的： 型式试验

检验编号： COMPA1-20203911

国家广播电视产品质量监督检验中心
北京泰瑞特检测技术服务有限责任公司



检 验 报 告					
委托单位	温州正泰电源电器有限公司		委托单位地址	温州经济技术开发区	
产品名称	柱式交流自动稳压器		型号	TNSZ-100	
样品编号	20201222014630		数量	1 台	
检验部门	安全检测室		检验日期	2020.12.22-2021.01.21	
取样方式	送样		样品状态	良好	收样日期 2020.12.22
依据标准	GB/T 19212.1-2016《变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第1部分：通用要求和试验》 Q/ZT 431-2020《TNDZ、TNSZ 系列柱式交流自动稳压器》☆				
环境条件	室温: (20-30) °C 湿度: (41-65) %RH 大气压力: (101.1-102.5) kPa				
<p>检验说明:</p> <p>受温州正泰电源电器有限公司委托, 依据标准 GB/T 19212.1-2016《变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第1部分：通用要求和试验》对其提供的 TNSZ-100 型柱式交流自动稳压器进行防锈试验, 依据标准 Q/ZT 431-2020《TNDZ、TNSZ 系列柱式交流自动稳压器》进行相关性能测试。</p>					
<p>检验结论:</p> <p>温州正泰电源电器有限公司生产的 TNSZ-100 型柱式交流自动稳压器, 经检验, 其防锈试验符合 GB/T 19212.1-2016《变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第1部分：通用要求和试验》的要求, 其它试验项目符合 Q/ZT 431-2020《TNDZ、TNSZ 系列柱式交流自动稳压器》的要求。</p>					
意见或建议: 无					
<div> <div> 编制: 沈秋晨 </div> <div> 审核: 张宇平 </div> <div> 批准 (盖章): 郭西清 </div> </div> <div> <div> 日期: 2021.1.22 </div> <div> 日期: 2021.1.22 </div> <div> 日期: 2021.1.22 </div> </div>					

注: 报告中“判定”为“P”表示该项检验“合格”;“F”表示该项检验“不合格”;“N/A”表示该项检验“不适用”。