

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2002010307005863

发证日期: 2021 年 01 月 06 日

有效期至: 2031 年 01 月 06 日

委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称及地址

温州正泰电器科技有限公司
浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号

**产品名称和系列、规格、
型号**

塑料外壳式断路器
DZ15-40 ; Ui : 800V ; Ue : AC380V ; Uimp : 8kV ; In : 6A、10A、16A、20A、25A、
32A、40A ; 过电流脱扣器类型 : 液压电磁式 ; Ics=Icu : 3kA ; 脱扣级别 : 10(DZ15-40/3902) ;
使用类别 : A 类 ; 极数 : 2P , 3P ; 不适用于隔离用

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2008

认证模式

产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息, 以后者查验结果为准



授权签字人:

主任:

陆柏

中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2002010307005863

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

型号解释:

DZ	15	-	40	/	□	90	□	□
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	

- (1)塑料外壳式断路器
- (2)设计序号
- (3)壳架等级额定电流
- (4)极数 (2.二极; 3.三极)
- (5)液压式电磁脱扣器
- (6)保护种类 (1: 配电保护用; 2: 电动机保护用)
- (7)派生代号: 常规产品无代号; 透明盖产品用 T 表示

附件



中国质量认证中心