



产品认证证书

证书编号: CQC2002010307005867

申请人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

制造商名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

温州正泰电器科技有限公司(V049000)
浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

产品名称和系列、规格、型号

剩余电流动作断路器

DZ15LE-100; Ue: AC220V(2P)/AC380V(3P、3P+N); Ui: 800V; Uimp: 8kV; In: 10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A; 过电流脱扣器类型: 液压电磁式; lcs: 2.5kA; lcu: 5kA; lΔ m: 1.5kA; lΔ n: 0.03A、0.05A、0.075A、0.1A、0.3A; AC型; 剩余电流脱扣器的类型: 电子式; 脱扣级别: 10; 使用类别: A类; 2P(1个保护极, N极可开闭)、3P、3P+N(3个保护极, N极不可开闭); 不适用于隔离用; 型号解释见附件

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2008

认证模式

产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2020年11月27日 有效期至: 2024年11月27日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年05月18日

主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

证书编号: CQC2002010307005867

第 1 页 共 1 页

纸 号:

DZ 15 LE - 100 / □ 90 □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

(1)塑料外壳式断路器

(2)设计代号

(3)特殊派生代号(电子式剩余电流动作断路器)

(4)壳架等级额定电流

(5)极数(2: 2P; 3: 3P; 4: 3P+N)

(6)液压式电磁脱扣器

(7)保护种类(1.配电保护用; 2.电动机保护用)

(8)缺相保护功能代号: 不带缺相保护无代号, 带缺相保护代号 U

(9)派生代号: 常规产品无代号; 透明盖产品用 T 表示

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>