



产品认证证书

证书编号: CQC2002010302023624

II 型自愿认证

申请人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称及地址

浙江正泰机电电气有限公司(V046191)
浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区

产品名称和系列、规格、型号

隔离开关熔断器组

HH15-63/□□□□、HH15-125/□□□□; Ui: 1000V; Uimp: 12kV; Ith: 63A、125A; Ue: AC415V/690V;
Ie: 63A、125A (415V); 63A、100A (690V); Iq: 100kA(415V)、50kA(690V); 使用类别:
AC-23B; 极数: 3P、3P+N(N 极常通, 作为开关熔断器组使用)、4P; 型号解释详见附件

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2020 年 12 月 29 日 有效期至: 2030 年 12 月 29 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 05 月 18 日

主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号: CQC2002010302023624

纸 号:

型号的解释:

$\frac{HH}{(1)} \quad \frac{15}{(2)} \quad - \quad \frac{\square}{(3)} \quad / \quad \frac{\square}{(4)} \quad \frac{\square\square\square}{(5)}$

- (1) 隔离开关熔断器组
- (2) 设计序号
- (3) 约定发热电流 (A): 63A、125A
- (4) 极数: 3——三极; 3N——三极四线; 4——四极
- (5) “QSA” 表示触头串联结构; “QSS” 表示双投隔离开关熔断器组

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>