



产品认证证书

证书编号: CQC2003010302066704

II 型自愿认证

申请人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称及地址

浙江正泰机电电气有限公司 (V046191)
浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区

产品名称和系列、规格、型号

隔离开关

HH15-2500/□□□、HH15-3150/□□□; Ui: 1000V; Uimp: 12kV; Ith: 2500A、3150A; Ue: AC415V/690V; Ie: 2500A(HH15-2500, 415V/690V)、3150A(HH15-3150、415V)、2500A(HH15-3150, 690V); Icw: 80kA/1s; Icm (峰值): 176kA; 使用类别: AC-21B; 极数: 3P、3P+N (N 极常通, 作为开关使用) 型号解释详见附件

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2020 年 12 月 29 日 有效期至: 2030 年 12 月 29 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 05 月 18 日

主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号: CQC2003010302066704

纸 号:

型号的解释:

HH 15 - □ / □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- (1) 隔离开关
- (2) 设计代号
- (3) 约定发热电流(A) 2500, 3150
- (4) 极数: 3——三极, 3N——三极四线
- (5) “QP”表示触头并联结构
- (6) “S”表示双投开关,单投无代号

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>