



# 产品认证证书

证书编号: CQC2008010302285070

II 型自愿认证

申请人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称及地址

浙江正泰机电电气有限公司 (V046191)  
浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区

产品名称和系列、规格、型号

隔离开关

HH15-400/□□□、HH15-630/□□□; Ui: 1000V; Uimp: 12kV; Ith: 630A; Ue: AC415V/690V;  
Ie: 400A、630A; Icw: 12.6kA/1s; Icm (峰值): 25.2kA; 使用类别: AC-22B; 极数: 3P、  
3P+N (N 极直通, 作为开关使用)、4P; 型号解释详见附件

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2020 年 12 月 29 日 有效期至: 2030 年 12 月 29 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 05 月 18 日

主任:

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



# 产品认证证书

附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号: CQC2008010302285070

纸 号:

型号的解释:

HH   15   -   □ / □   □   □  
(1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)

- (1) 隔离开关
- (2) 设计代号
- (3) 额定电流(A): 400、630
- (4) 极数: 3—三极, 3N—三极四线, 4—四极
- (5) “QP”表示触头并联结构, “QA”表示触头串联结构
- (6) 无字母表示单投, “S”表示双投开关

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任:

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>