



产品认证证书

证书编号: CQC2007010302221663

II 型自愿认证

申请人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称及地址

浙江正泰机电电气有限公司(V046191)
浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区

产品名称和系列、规格、型号

熔断器式隔离开关

HR3-1000/3□□ Ui: 690V; Uimp: 8kV; Ith: 1000A; Ue: AC380V; Ie: 1000A; Iq: 50kA; 使用类别: AC-22B; 极数: 3P; 型号解释见附件

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2020 年 12 月 29 日 有效期至: 2030 年 12 月 29 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 05 月 18 日

主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号: CQC2007010302221663

纸 号:

型号的解释:

$\frac{HR}{(1)}$ $\frac{3}{(2)}$ - $\frac{1000}{(3)}$ / $\frac{3}{(4)}$ $\frac{\square}{(5)}$ $\frac{\square}{(6)}$

- (1) 熔断器式隔离开关
- (2) 设计序号
- (3) 额定工作电流 (A)
- (4) 极数: 3 代表 3 极
- (5) 操作方式: “1” 表示正面侧方杠杆式; “2” 表示正面中央杠杆式;
“3” 表示侧面手柄式; “4” 表示无面板正面侧方杠杆式
- (6) 有 “BX” 表示旋转式操作型, 无 “BX” 表示杠杆式操作型

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>