



# 产品认证证书

证书编号: CQC2002010302023419

II 型自愿认证

申请人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称及地址

浙江正泰机电电气有限公司 (V046191)  
浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区

产品名称和系列、规格、型号

熔断器式隔离开关

HR6-400/3□□、HR6-630/3□□; Ue: AC415V/690V; Ith: 400A、630A; AC415V: Ie: 400A、630A; AC690V: 315A、425A; Ui: 1000V; Uimp: 12kV; Iq: 50kA; 使用类别: AC-23B (415V)、AC-22B (690V); 极数: 3P; 辅助回路: 1NO1NC; Ith: 5A; AC-15: Ue/Ie: AC220V/0.79A; DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.1A. 型号解释详见附件

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2020 年 12 月 29 日 有效期至: 2030 年 12 月 29 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 05 月 18 日

主任:

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



# 产品认证证书

附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号: CQC2002010302023419

纸 号:

型号的解释:

$\frac{IR}{1)} \quad \frac{6}{(2)} - \frac{\square}{(3)} \quad / \frac{3}{(4)} \quad \frac{\square}{(5)} \quad \frac{\square}{(6)}$

- 1) 熔断器式隔离开关
- 2) 设计序号
- 3) 约定发热电流 (A): 400、630
- 4) 极数: 3—三极
- 5) 熔断信号装置: 0 表示无熔断信号装置, 1 表示有熔断信号装置
- 6) II 表示红色上盖, 无表示黑色上盖

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: 陆梅

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>