

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2009010307322392

发证日期: 2021 年 12 月 16 日

有效期至: 2031 年 12 月 16 日

**委托人名称** 浙江正泰电器股份有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

**制造商名称** 浙江正泰电器股份有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

**生产企业名称** 浙江正泰电器股份有限公司  
**及生产地址** 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

**产品名称和系列、规格、型号** 交直流用小型断路器  
NB1Z-63;详见附件

**产品标准和技术要求** GB/T 10963.1-2020;GB/T 10963.2-2020

**认证模式** 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 06 月 24 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2009010307322392

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

NB1Z-63

Ui:660V; Uimp:4kV;

Ue:AC230V/400V(1P),AC400V(2P),DC220V(1P 外形,2P 外形);

In: 1A,2A,3A,4A,6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A;

瞬时脱扣类型:B 型,C 型;

Ics:1P: 7.5kA(AC230V/400V), 6kA(DC220V);

2P: 7.5kA(AC400V), 7.5kA(DC220V);

Icn:1P: 10kA(AC230V/400V), 6kA(DC220V);

2P: 10kA(AC400V), 10kA(DC220V);

极数:1P,2P; 接线方式:见特殊结构说明.



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2009010307322392


第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

特殊结构说明 (如有需要):

直流接线图



中国质量认证中心