



产品认证证书

证书编号: CQC2016010307867910

II 型自愿认证

申请人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司 (V000517)
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

产品名称和系列、规格、型号

剩余电流动作断路器

NBHLE-40 Uimp: 4kV; Ui: 500V; Ue: AC220V/230V/240V; In: 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A;
I Δ n: 0.01A, 0.03A/AC 型, 0.03A/A 型; 瞬时脱扣类型: C, D 型; 热磁式; I Δ m: 500A;
Icn: 4500A; Ics: 4500A; 极数: 1P+N(带一个保护极, N 极可开闭); 适用于隔离;

产品标准和技术要求

GB/T 16917.1-2014; GB/T 16917.22-2008

认证模式

产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2020 年 12 月 28 日 有效期至: 2030 年 12 月 28 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 06 月 24 日

主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>