



# 产品认证证书

证书编号: CQC2004010302129434

## 申请人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 制造商名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产企业名称及地址

浙江正泰机电电气有限公司(V046191)  
浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区

## 产品名称和系列、规格、型号

### 隔离开关

NH40-125、NH40-160; Ue: AC415V/690V; Ie: 125A/80A(NH40-125)、160A/80A(NH40-160);  
Ui: 1000V; Uimp: 12kV; Ith: 125A、160A; Icw: 7kA/1s; Icm(峰值): 11.9kA; 使用类别: AC-23A; 极数: 3P、4P.型号解释详见附件

## 产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

## 认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2020年09月27日 有效期至: 2025年09月27日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年05月18日

主任:

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



# 产品认证证书

附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号: CQC2004010302129434

纸 号:

型号的解释:

N   H   40   -   □ / □   □   □   □   □  
(1) (2) (3)   (4) (5) (6) (7) (8) (9)

- (1) 企业代号
- (2) 隔离开关
- (3) 设计代号
- (4) AC415V 对应的额定工作电流 (A): 125、160
- (5) 极数: 3—三极、4—四极
- (6) 无 C 表示正面中间操作, 有 C 表示正面侧方操作
- (7) 无 S 表示单投开关, 有 S 表示双投开关
- (8) 无 W 表示手柄在柜内操作, 有 W 表示手柄在柜外操作
- (9) F 表示接线端子带防护罩, 无表示接线端子不带防护罩

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任:

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>