

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2015010307828383

发证日期: 2022 年 06 月 27 日

有效期至: 2031 年 07 月 15 日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称 浙江正泰电器股份有限公司
及生产地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

产品名称和系列、规格、型号 剩余电流动作断路器
NXBLE-125、NXBLG-125; 参数详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 06 月 24 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2015010307828383

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

NXBLE-125、NXBLG-125 U_{imp} : 4kV; U_i : 500V; U_e :
AC 220V/230V/240V(1P+N、2P)、AC 380V/400V/415V(3P、3P+N、
4P); I_n : 63A、80A、100A、125A (1P+N、2P); 63A、80A、100A(3P、
3P+N、4P); 过电 流脱扣器型式: 热磁式; $I_{cs}=7.5kA$, $I_{cu}=10kA$; I
 Δn : NXBLE-125 (AC 型)、NXBLG-125 (AC 型):
0.03A, 0.05A, 0.075A, 0.1A, 0.3A; NXBLE-125 (A 型):
0.03A, 0.1A, 0.3A; $I\Delta m$: 2.5kA; 选择性类别: A 类; 频率: 50/60Hz;
非延时型; 电子式; 极数: NXBLE-125: 1P+N (1 个保护极, N 极
常通)、2P、3P、3P+N (3 个保护极, N 极常通), 4P; NXBLG-125:
1P+N (1 个保护极, N 极常通)、2P; 1P+N、3P+N 不适用于隔
离, 2P、3P、4P 适用于隔离; NXBLG-125 过电压保护范围:
 $U_{vo}=280V \pm 14V$



中国质量认证中心