

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2016010307844316

发证日期: 2022 年 09 月 01 日

有效期至: 2030 年 12 月 29 日

委托人名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
制造商名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
生产企业名称	浙江正泰电器股份有限公司
及生产地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
产品名称和系列、 规格、型号	剩余电流动作断路器 NXBLE-63Y, NXBLE-63YF; Uimp: 4kV Ui: 500V; Ue: AC220V/230V/240V; In: 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A; 瞬时脱扣类型: C, D 型; I <sub>Δn</sub> : 0.01A, 0.03A, 0.05A, 0.075A, 0.1A, 0.3A/AC 型; 电子式; I <sub>m</sub> : 2000A Ics=Icn: 4500A; 极数: 1P+N (N 极可开闭, 适用于隔离)
产品标准和技术要求	GB/T 16917.1-2014; GB/T 16917.22-2008
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 06 月 24 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心