



# 产品认证证书

证书编号: CQC2005010308143603

## 申请人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 制造商名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产企业名称及地址

浙江正泰机床电气制造有限公司(V019825)  
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

## 产品名称和系列、规格、型号

低压熔断器(圆筒形帽熔断器)

RT29-125(R017)(熔断体); Un:AC380V, AC500V; In:10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A; 额定分断能力:100kA; 分断范围和使用类别:gG; NRT28-125, NRT28-125X, RT14-63(熔断器支持件); Un:AC500V(NRT28), AC380V(RT14); In:125A(NRT28), 63A(RT14); 1P, 2P, 3P(NRT28), 1P(RT14); IP20(NRT28), IP00(RT14)

## 产品标准和技术要求

GB/T 13539.2-2015

## 认证模式

型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2020年09月29日 有效期至: 2025年09月29日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年05月15日

主任:

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>