



产品认证证书

证书编号: CQC2003010305077997

II 型自愿认证

申请人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称及地址

浙江正泰机床电气制造有限公司 (V019825)
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号

产品名称和系列、规格、型号

行程开关

YBLX-10; Ui:415V; Uimp:2.5kV; Ith:10A; AC-15:Ue/Ie:AC380V/0.79A; DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.1A;
防护等级: IP44.型号解释详见附件

产品标准和技术要求

GB/T 14048.5-2017

认证模式

型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2020 年 12 月 29 日 有效期至: 2030 年 12 月 29 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 05 月 15 日

主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书


附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号: CQC2003010305077997

纸 号:

型号的解释:



注: 控制电路数 2B 与派生代号 J 不能同时出现在同一规格中。

表 1

数字代号	操作方式
1	单滚轮尺杆操动臂
2	双滚轮叉杆操动臂
3	重锤式荷重杠杆操动臂

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任:

陆梅

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>