



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0409



162309010553

No:2017-1746A-3

# 检 验 报 告

产品名称 三相干式出线电抗器

受检单位 浙江正泰电源电器有限公司

检验类别 型式试验

委托单位 浙江正泰电源电器有限公司

中国赛宝(四川)实验室



# 中国赛宝（四川）实验室

## 检验报告

№:2017-1746A-3

共 5 页第 1 页

|      |   |              |                                       |
|------|---|--------------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 三相干式出线电抗器   | 型号规格         | OCLSG-5/2.2                           |
| 商 标  | <b>CHNT</b>   | 检验类别         | 型式试验                                  |
| 生产单位 | 浙江正泰电源电器有限公司  | 生产单位地址       | 温州市滨海经济技术开发区                          |
| 受检单位 | 浙江正泰电源电器有限公司  | 受检单位地点       | /                                     |
| 送样者  | 浙江正泰电源电器有限公司  | 抽样日期         | /                                     |
| 样品数量 | 1 台   | 到样日期         | 2017 年 09 月 05 日                      |
| 抽样基数 | /   | 生产日期<br>或原编号 | 2017 年 07 月                           |
| 样品等级 | 合格品   |              |                                       |
| 样品状态 | 正常  | 检验日期         | 2017 年 09 月 07 日-<br>2017 年 09 月 25 日 |
| 检验依据 | GB19212.1-2008、Q/ZT 809-2016  |              |                                       |
| 检验项目 | 1、一般检查                      2、接线端子机械强度                      3、绕组直流电阻<br>4、绝缘电阻                      5、介电性能                      6、电感量<br>7、负载损耗                      8、温升试验                      9、噪声试验<br>10、湿热性能试验                      11、防锈 |              |                                       |
| 检验结果 | 以上检验项目均符合标准要求。  |              |                                       |
| 结 论  | 根据以上标准检验，该样品所检项目合格。<br><br>签发日期：  |              |                                       |
| 备 注  | /   |              |                                       |



批准：张良栋

审核：胡耀煌

主检：吴兴仙