

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号: 2020980305000692



浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址: 浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则: CNCA-C03-02:2014 低压元器件
产品名称: 自动转换开关
产品系列、型号、规格: (见附页)
依据的标准: GB/T 14048.11-2016
生产企业名称: 浙江正泰机电电气有限公司
生产企业地址: 浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2020-08-26
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980305000692

产品系列、型号、规格:

NH42-16、20、25、32、40、63、80、100、125/4SZ; Uimp:8kV(主体); Uimp:2.5kV(控制器); Ui:800V; Ith: 125A; Ue:AC400V; Ie:16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 63A, 80A, 100A, 125A; 使用类别: AC-33B(Ie:16A,20A,25A,32A,40A,63A)、AC-33iB(Ie:80A、100A、125A); Icw:5kA/30ms(16A~100A), Icm(峰值):6kA(16A~100A)、Icw:10kA/30ms(125A), Icm(峰值):10kA(125A); 电器级别:PC级; 转换方式:ATSE; 4P;型号解释详见附件

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2020-08-26
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980305000692

产品系列、型号、规格(附件):

型号解释:

N H 42 - □ / 4 SZ □ □ FY □

无字符:表示指示灯内接, J: 表示指示灯外接

LED 显示

分体式

无字符:表示无消防功能, X: 有消防功能

无字符:表示普通型,自投自复; A:表示普通型,自投不自复
I: 主电源-备用电源、自投不自复、互为备用、缺相和过、欠电压保护

II: 主电源-备用电源、自投自复、缺相和过、欠电压保护

III: 主电源-油机、自投自复、缺相和过、欠电压保护

双电源自动转换

极数: 四极

额定工作电流(A): 16,20,25,32,40,63,80,100,125

设计序号

开关

企业代号

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2020-08-26
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。