

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2017010305939282

发证日期: 2021 年 07 月 15 日

有效期至: 2031 年 07 月 15 日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称 浙江正泰机电电气有限公司
及生产地址 浙江省乐清市乐成镇盐盘工业区

产品名称和系列、规格、型号 自动转换开关
NH42-160/4SZ、NH42-200/4SZ、NH42-250/4SZ; Ue: AC400V; Ie: 160A、200A、250A; Ui: 1000V; Uimp: 12kV(主回路)、2.5kV(控制回路); Ith: 250A; Icm(峰值): 17kA; Icw: 10kA/30ms; 使用类别: AC-33B; 电器级别: PC 级; TSE 型式: ATSE; 极数: 4P; 型号解释详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.11-2016

认证模式 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 05 月 18 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

证书编号: CQC2017010305939282

第 1 页 共 1 页

纸 号:

型号解释:

N H 42 - □ / 4 SZ □ □ □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

- (1) 企业代号
- (2) 开关
- (3) 设计序号
- (4) 额定工作电流 (A): 160、200、250
- (5) 极数: 4: 表示四极
- (6) 表示双电源自动转换
- (7) 无字符表示普通型, 自投自复; I: 表示保护型, 主电源-备用电源, 自投不自复、互为备用、缺相保护、欠电压保护; II: 表示保护型, 主电源-备用电源, 自投自复、缺相保护、欠电压保护; III: 表示保护型, 主电源-油机, 自投自复、缺相保护、欠电压保护
- (8) 无字符表示不带消防功能; X: 消防功能
- (9) 无字符表示一体式; F: 分体式
- (10) 无字符表示不带液晶显示; Y: 液晶显示
- (11) 无字符表示指示灯在本体上; J 表示指示灯外接

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心