序号	试验项目	依据标准条款	试验结果
I/1	温升 NH8-125/1P, 32A: #01; 63A: #04; 100A: #21 NH8-125/2P, 32A: #02; 63A: #05; 100A: #22 NH8-125/4P, 32A: #03; 63A: #06; 100A: #23	8.3.3.1	合格
2	介电性能	8.3.3.2	合格
3	接通和分断能力	8.3.3.3	合格
4	验证介电性能	8.3.3.4	合格
5	验证温升	8.3.3.6	合格
6	操动器机构的强度	8.3.3.7	合格
II/9	操作性能 NH8-125/1P, 32A: #07; 100A: #09 NH8-125/4P, 32A: #08; 100A: #10	8.3.4.1	合格
10	验证介电性能	8.3.4.2	合格
11	验证温升	8.3.4.4	合格
III/12	短时耐受电流 NH8-125/1P, 32A: #11; 63A: #14; 125A: #17 NH8-125/2P, 32A: #12; 63A: #15; 125A: #18 NH8-125/4P, 32A: #13; 63A: #16; 125A: #19	8.3.5.1	合格
13	短路接通能力	8.3.5.2	合格
14	验证介电性能	8.3.5.3	合格
15	验证温升	8.3.5.5	合格
20	耐湿热性能(#20: NH8-125/4P,125A)	GB/T14048.1 附录 K	合格
21	抗非正常热和火试验	GB/T14048.1 8.2.1.1	合格
22	接线端子的机械性能	GB/T14048.1 8.2.4	合格
23	电气间隙	GB/T14048.1 7.1.4	合格
24	外壳防护等级	GB/T14048.1 附录 C	合格
	以下空		