

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2003010304092042

发证日期: 2021 年 08 月 24 日

有效期至: 2022 年 03 月 08 日

委托人名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
制造商名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
生产企业名称	浙江正泰电器股份有限公司
及生产地址	浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号
产品名称和系列、 规格、型号	真空交流接触器 NC9-400、NC9-630 ;Uimp :12kV ;Ui :1140V ;Ith=400A(NC9-400) ,630A(NC9-630) ; 使用类别 : AC-3 , AC-4 ; Ue : AC380/660/1140V ; Ie : 400/400/400A(NC9-400) , 630/630/630A(NC9-630) ; Us : AC110V、220V、230V、380V、400V ; 50Hz ; 极数 : 3P ; 配用的辅助触头(本体) : 4NO4NC ; Ith : 10A ; AC-15 : Ue/Ie : 400V(380V)/1.9A ; DC-13 : Ue/Ie : 230V(220V)/0.31A
产品标准和技术要求	GB/T 14048.4-2020
认证模式	产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 06 月 23 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

陈昕

签发

谢肇煦



中国质量认证中心