

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2003010304102290

发证日期: 2021 年 09 月 24 日

有效期至: 2031 年 09 月 24 日

| | |
|-------------------|---|
| 委托人名称 | 浙江正泰电器股份有限公司 |
| 及注册地址 | 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 |
| 制造商名称 | 浙江正泰电器股份有限公司 |
| 及注册地址 | 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 |
| 生产企业名称 | 浙江正泰电器股份有限公司 |
| 及生产地址 | 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号 |
| 产品名称和系列、 规格、型号 | 真空交流接触器 NC9-160、NC9-250 ;Uimp :12kV ;Ui :1140V ;Ith=160A(NC9-160) ,250A(NC9-250) ; 使用类别 : AC-3 , AC-4 ; Ue : AC380/660/1140V ; Ie : 160/160/160A(NC9-160) , 250/250/250A(NC9-250) ; Us : AC110V、220V、230V、380V、400V ; 50Hz ; 极数 : 3P ; 配用的辅助触头(本体) : 2NO2NC ; Ith : 10A ; AC-15 : Ue/Ie : 400V(380V)/1.9A ; DC-13 : Ue/Ie : 230V(220V)/0.31A |
| 产品标准和技术要求 | GB/T 14048.4-2020 |
| 认证模式 | 产品型式试验+获证后监督 |

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 06 月 23 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

陈昕

签发

谢肇煦



中国质量认证中心