

## 强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号: 2020980307001166



浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称:	浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址:	浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则:	CNCA-C03-02:2014 低压元器件
产品名称:	万能式断路器
产品系列、型号、规格:	(见附页)
依据的标准:	GB/T14048.2-2008
生产企业名称:	上海诺雅克电气有限公司
生产企业地址:	上海市松江区思贤路3857号

联系人: 陈文忠  
电话: 0577-62877777  
电子邮箱: cwz@chint.com  
指定签字人:

自我声明时间: 2020-08-04  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市  
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台(cx.cnca.cn)或扫描右上角二维码查询。

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020980307001166



产品系列、型号、规格:

NA8-2500;Uimp:12kV;Ui:1000V;Ue: AC415V, AC690V;In: 1000A、1250A、1600A、2000A、2500A;过电流脱扣器类型:电子式;Ics= 80kA (AC415V);50kA (AC690V);Icu= 90kA (AC415V);50kA (AC690V);Icw=1s;65kA (AC415V);50kA (AC690V);使用类别: B;极数: 3P, 4P;适用于隔离;配用的辅助触头:3NO3NC, 5NO5NC;Ith=6A;Ue/Ie: AC-15 AC230V/1.3A, AC400V/0.75A;Ue/Ie: DC-13 DC110V/0.55A, AC220V/0.27A

联系人: 陈文忠  
电话: 0577-62877777  
电子邮箱: cwz@chint.com  
指定签字人:

自我声明时间: 2020-08-04  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市  
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。