



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNASL1145

# CQC标志认证 试验报告

☐新申请   ☒变更   ☐监督   ☐复审   ☐其他:

申请编号: V2021CQC107502-825217

(任务编号)

产品名称: 万能式断路器

型 号: NXA16N、NXA16N/4、NXA16H、  
NXA16H/4、NXA16N/NE、NXA16N/4NE、  
NXA16H/NE、NXA16H/4NE、NXAF16N、  
NXAF16H、NXAF16N/4、NXAF16H/4

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



# 安全型式试验报告

样品名称: 万能式断路器  
 型号: NXA16N、NXA16N/4、  
 NXA16H、NXA16H/4、  
 NXA16N/NE、NXA16N/4NE、  
 NXA16H/NE、NXA16H/4NE、  
 NXAF16N、NXAF16H、  
 NXAF16N/4、NXAF16H/4  
 商 标: CHINT/正泰  
 样品数量: 2 台  
 样品来源: 工厂送样  
  
 收样日期: 2021-07-15  
 完成日期: 2021-07-28

委托人: 浙江正泰电器股份有限公司  
 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工  
 业园区正泰路 1 号  
  
 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司  
 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工  
 业园区正泰路 1 号  
  
 生产企业: 温州正泰电器科技有限公司  
 生产企业地址: 浙江省温州经济技术开发区  
 滨海二道 1318 号

试验依据标准:

GB/T 14048.2-2020 《低压开关设备和控制设备 第 2 部分: 断路器》

试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

产品型号规格及相关情况见附页 1

主检: 方祥 日期: 2021.07.28

审核: 陈吉福 日期: 2021.07.28

签发: 俞 日期: 2021.07.28

(检测机构名称、盖章)

2021 年 07 月 28 日

备注:

变更项目	变更前	变更后
额定短时耐受 电流 I <sub>cn</sub> 变更	NXA16N、NXA16N /4、NXA16N/NE、 NXA16N/4NE、NXAF16N、 NXAF16N/4:30kA/1s (AC440V/AC525V/AC690V) NXA16H、NXA16H/4、NXA16H/NE、 NXA16H/4NE、NXAF16H、 NXAF16H/4:42kA/1s (AC380V/AC400V/AC415V)	NXA16N、NXA16N /4、NXA16N/NE、 NXA16N/4NE、NXAF16N、 NXAF16N/4:36kA/1s (AC440V/AC525V/AC690V) NXA16H、NXA16H/4、NXA16H/NE、 NXA16H/4NE、NXAF16H、 NXAF16H/4:50kA/1s (AC380V/AC400V/AC415V)
原证书编号	CQC2015010307824269	
原测试报告编 号	00901-V2021CQC107502-784795	
原检测单位	上海电器设备检测所有限公司	

