



180008221885



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNASL1145

# CQC标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2021CQC107502-784797

(任务编号)

产品名称: 万能式断路器

型 号: NXA40N 、 NXA40N/4 、 NXA40N/NE 、  
NXA40N/4NE、NXAF40N、NXAF40N/4

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



# 安全型式试验报告

样品名称: 万能式断路器

型号: NXA40N、NXA40N/4、  
NXA40N/NE、NXA40N/4NE、  
NXAF40N、NXAF40N/4

商标: CHINT/正泰

样品数量: 3台

样品来源: 工厂送样

收样日期: 2021-04-27

完成日期: 2021-05-18

委托人: 浙江正泰电器股份有限公司

委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者: 浙江正泰电器股份有限公司

生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业: 温州正泰电器科技有限公司

生产企业地址: 浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

试验依据标准:

GB/T 14048.2-2020《低压开关设备和控制设备 第2部分: 断路器》

试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

产品型号规格及相关情况见附页1

主检: 方祥 日期: 2021.05.19

审核: 倪吉福 日期: 2021.05.19

签发: 俞晓 日期: 2021.05.19

(检测机构名称、盖章)

2021年05月19日

备注:

变更项目	变更前	变更后
见附页2	见附页2	见附页2
原证书编号	CQC2015010307829320	
原测试报告编号	00901-A2020CCC0307-3480191	
原检测单位	上海电器设备检测所有限公司	

## 检验项目汇总表

[illegible]