



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1145

CQC标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2021CQC107502-805870

(任务编号)

产品名称: 万能式断路器

型 号: NA1P-1000、NA1-1000X、NA1H-1000

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



安全型式试验报告

| | |
|--|---|
| 产品名称: 万能式断路器 | 委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 |
| 型 号: NA1P-1000,NA1-1000X, NA1H-1000 | 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 |
| 商 标: CHINT/正泰 | 生产企业: 温州正泰电器科技有限公司 生产企业地址: 浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号 |
| 样品数量: 4 台 | |
| 样品来源: 工厂送样 | |
| 收样日期: 2021-06-04 | |
| 完成日期: 2021-06-30 | |
| 试验依据标准: GB/T 14048.2-2020 《低压开关设备和控制设备 第 2 部分: 断路器》 | |
| 试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格 | |
| 本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 见附页 1 | |
| 主检: 方祥 日期: 2021-06-30 |  |
| 审核: 倪超 日期: 2021-06-30 | |
| 签发: 日期: 2021-06-30 | |
| 备注 | 见附页 2 |

试验项目汇总表

[illegible]