



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNASL1145

# CQC标志认证 试验报告

☐新申请   ☒变更   ☐监督   ☐复审   ☐其他:

申请编号: V2021CQC107502-807658  
(任务编号)

产品名称: 万能式断路器

型 号: NA1-4000、NA1P-4000、  
NA1-4000X、NA1H-4000

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



# 安全型式试验报告

<p>产品名称: 万能式断路器</p> <p>型 号: NA1-4000、NA1P-4000、NA1-4000X、NA1H-4000</p> <p>商 标: CHINT/正泰</p> <p>样品数量: 6 台</p> <p>样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2021-06-10</p> <p>完成日期: 2021-07-14</p>	<p>委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产企业: 温州正泰电器科技有限公司 生产企业地址: 浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号</p>
<p>试验依据标准: GB/T 14048.2-2020 《低压开关设备和控制设备 第 2 部分: 断路器》</p>	
<p>试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格</p>	
<p>本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 见附页 1</p>	
<p>主检: 方祥 日期: 2021-07-14</p> <p>审核: 倪吉福 日期: 2021-07-14</p> <p>签发: 倪吉福 日期: 2021-07-14</p>	<p>(检测机构名称、盖章) 2021 年 07 月 14 日 检验检测专用章</p>
<p>备注</p>	<p>见附页 2</p>

