

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2017010305033971

发证日期: 2020 年 08 月 10 日

有效期至: 2031 年 05 月 20 日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称 温州正泰电器科技有限公司
及生产地址 浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号

产品名称和系列、规格、型号 自动转换开关电器
NXZHM-250;详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.11-2016

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人 签发

陈昕 陆楠



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

证书编号: CQC2017010305033971

第 1 页 共 2 页

纸 号:

NXZHM-250

额定冲击耐受电压(Uimp): 8kV;
控制器额定冲击耐受电压(Uimp): 4kV;
额定绝缘电压(Ui): 1000V;
约定发热电流(Ith): 250A;
额定工作电压(Ue): AC380/400/415V;
额定工作电流(Ie): 160A, 180A, 200A, 225A, 250A
使用类别: AC-33iB, AC-33B;
额定短路接通能力 Icm (峰值): 5880A;
额定短时耐受电流 Icw: 4000A 1s;
额定限制短路电流 Iq: 100kA;
电器级别: PC 级;
转换方式: ATSE;
极数: 3P, 4P;
外壳防护等级: IP20;

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证


附 录

证书编号: CQC2017010305033971

第 2 页 共 2 页

纸 号:

型号解释:



注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心