

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号: 2020980305000630



浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称:	浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址:	浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则:	CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称:	自动转换开关电器
产品系列、型号、规格:	NXZM-63、NXZM-125;详见附件
依据的标准:	GB/T 14048.11-2016
生产企业名称:	温州正泰电器科技有限公司
生产企业地址:	浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2020-08-24
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020980305000630



产品系列、型号、规格(附件):

NXZM-63、NXZM-125
额定冲击耐受电压(Uimp):8kV;
控制器额定冲击耐受电压(Uimp):4kV;
额定绝缘电压(Ui):800V;
约定发热电流(Ith): NXZM-63:63A; NXZM-125:125A;
额定工作电压(Ue):AC380/400/415V;
额定工作电流(Ie): 10A, 15A, 16A, 20A, 25A, 30A, 32A, 40A, 50A, 60A, 63A
(NXZM-63);
10A, 15A, 16A, 20A, 25A, 30A, 32A, 40A, 50A, 60A, 63A, 65A, 70A, 75A,
80A, 90A, 100A, 110A, 125A (NXZM-125);
使用类别:AC33iB, AC-33B;
额定短路接通能力(Icm)(峰值):S 型:52.5kA; H 型:105kA;
额定短路分断能力(Icn):S 型:25kA; H 型:50kA;
电器级别:CB 级;
转换方式:ATSE;
极数:3P, 4P;
外壳防护等级:IP20;

型号解释:

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2020-08-24
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。


强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980305000630

产品系列、型号、规格(附件):

NXZM- □ □ / □ □ □



附加功能 T: 通讯功能

控制器类型 A: 基本型 B: 智能型

极数: 3、4

分断能力代号: S、H

壳架等级电流

执行断路器类型: 塑料外壳式断路器

自动转换开关电器

新型

企业代号

通讯功能未经验证。

联系人:

陈文忠

电话:

0577-62877777

电子邮箱:

cwz@chint.com

指定签字人:

自我声明时间: 2020-08-24

自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。