强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980307002104

浙江正泰电器股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：	浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址：	浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则：	CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：	塑料外壳式断路器
产品系列、型号、规格：	(见附页)
依据的标准：	GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：	温州正泰电器科技有限公司
生产企业地址：	浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

联系人：陈文忠

电话：0577-62877777

电子邮箱：cwz@chint.com

指定签字人：

自我声明时间：2021-07-27

自我声明地点：浙江省温州市乐清市

生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号：2020980307002104

产品系列、型号、规格：

NXM-400E、S、F、H，NXMH-400E、S、F、H,NXMP-400E、S、F、H，NXMF-400E、S、F、H，NXMS-400S、F、H，NXMSH-400S、F、H，NXMSP-400S、F、H，NXMSF-400S、F、H，NXM-630E、S、F、H，NXMH-630E、S、F、H，NXMP-630E、S、F、H，NXMF-630E、S、F、H，NXMS-630S、F、H，NXMSH-630S、F、H，NXMSP-630S、F、H，NXMSF-630S、F、H；详见附件

联系人：陈文忠

电话：0577-62877777

电子邮箱：cwz@chint.com

指定签字人：

自我声明时间：2021-07-27

自我声明地点：浙江省温州市乐清市

生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号：2020980307002104

产品系列、型号、规格(附件)：

NXM-400E、S、F、H，NXMH-400E、S、F、H，　　NXMP-400E、S、F、H，NXMF-400E、S、F、H，NXMS-400S、F、H，NXMSH-400S、F、H，NXMSP-400S、F、H，NXMSF-400S、F、H，NXM-630E、S、F、H，　　NXMH-630E、S、F、H，NXMP-630E、S、F、H，NXMF-630E、S、F、H，NXMS-630S、F、H，NXMSH-630S、F、H，NXMSP-630S、F、H，NXMSF-630S、F、H
Ui:1000V;
Uimp:12kV;
Ue: AC220V/AC230V/AC240V,AC380V/AC400/AC415,AC500V（仅F型、H型），AC660V /AC690V
In:
热磁式：NXM-400,NXMH-400,NXMP-400,NXMF-400:250A,280A,300A,315A,320A,350A,380A,400A;NXM-630,NXMH-630,NXMP-630，NXMF-630:250A,280A,300A,315A,320A,350A,380A,400A,450A,500A,550A,600A,630A；
电子式：NXMS-400,NXMSH-400,NXMSP-400,NXMSF-400:300A,315A,320A,400A;NXMS-630,NXMSH-630，NXMSP-630，NXMSF-630:500A,630A
过电流脱扣器类型:热磁式,电磁式,电子式;
Icw=6kA/1s(NXMS-400S、F、H，NXMSH-400S、F、H，NXMSP-400S、F、H，NXMSF-400S、F、H);
Icw=8kA/1s(NXMS-630S、F、H，NXMSH-630S、F、H，NXMSP-630S、F、H，NXMSF-630S、F、H);
E 型(AC220V/AC230V/AC240V)/(AC380V/AC400V/AC415V)/(AC660V/AC690V)：
Icu=50kA/36kA/7.5kA,Ics=50kA/36kA/7.5kA
S 型(AC220V/AC230V/AC240V)/(AC380V/AC400V/AC415V)/(AC660V/AC690V)：
Icu=75kA/50kA/10kA,Ics=50kA/36kA/7.5kA
F 型(AC220V/AC230V/AC240V)/(AC380V/AC400V/AC415V)/AC500V/(AC660V/AC690V)：Icu=75kA/50kA/40kA/10kA ,Ics=75kA/50kA/40kA/10kA
H 型(AC220V/AC230V/AC240V)/(AC380V/AC400V/AC415V)/AC500V/(AC660V/AC690V)：Icu=100kA/70kA/50kA/15kA，Ics=75kA/50kA/40kA/10kA
选择性类别:A 类（热磁式、电磁式），B 类（电子式）;
脱扣级别（带电动机保护的断路器）：热磁式：20、30;
电子式：10A、10、20、30;
极数：3P,3P+N（仅热磁式、电磁式，3 个保护极，N 极常通），
4P（3 个保护极，N 极可开闭），4P;
适用于隔离（3P+N 除外）;
50/60Hz
配用的辅助触头: CQC2016010304835035
常开常闭的情况和数量：1NO1NC/2NO2NC;
Ith:6A;
AC-15:Ue:AC380V/AC400V/AC415V,Ie:0.4A;
DC-13:Ue:DC110V,DC220V/DC250V,Ie:0.2A;
符合附录 N 的电子附件:
与预付费产品配用的分励脱扣器（仅适用于 NXM-400S、H, NXMS-400S、H）
SHT-M4：Us:AC220V/AC230V/AC240V，AC380V/AC400V/AC415V;
电动操作机构 MD-M4:Us:　AC220V/AC230V/AC240V,　AC380V/AC400V/AC415V　.

联系人：　陈文忠
电话：　0577-62877777
电子邮箱：　cwz@chint.com

指定签字人：

自我声明时间：　2021-07-27
自我声明地点：　浙江省温州市乐清市

生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号：2020980307002104

产品系列、型号、规格(附件)：

DC110V/DC220V/DC250V;
欠压脱扣器 UVT-M4:Us:AC220V/AC230V/AC240V，
AC380V/AC400V/AC415V;



联系人：陈文忠
电话：0577-62877777
电子邮箱：cwz@chint.com
指定签字人：

自我声明时间：2021-07-27
自我声明地点：浙江省温州市乐清市

生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。