强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2021980307000601

浙江正泰电器股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：	浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址：	浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则：	CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：	塑料外壳式断路器
产品系列、型号、规格：	NXMS-250R、NXMSH-250R、NXMSP-250R;见附件
依据的标准：	GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：	温州正泰电器科技有限公司
生产企业地址：	浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

联系人：陈文忠

电话：0577-62877777

电子邮箱：cwz@chint.com

指定签字人：

自我声明时间：2021-04-23

自我声明地点：浙江省温州市乐清市

生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号：2021980307000601

产品系列、型号、规格(附件)：

NXMS-250R, NXMSH-250R,NXMSP-250R;
Uimp:8kV；Ui:800V;
Ue: AC220V/AC230V/AC240V,AC380V/AC400V/AC415V;
In: 200A, 250A;过电流脱扣器类型: 电子式;
Ics：50kA;
Icu：AC220V/AC230V/AC240V：75kA;
AC380V/AC400V/AC415V：50kA;
50/60Hz；使用类别: A;
极数: 3P ,3P+N(三个保护极，N 极不可开闭)，4P（3 个保护极，N 极可开闭)，4P；适用于隔离（3P+N 除外）
配用的辅助报警触头（CQC2016010304835035）：
AX-M3,AL-M3
2NO2NC；Ith: 3A;
AC-15: Ue/Ie: AC380V/AC400V/AC415V/0.26A;
DC-13: Ue/Ie: DC110V，DC220V/DC250V/0.14A;
符合附录 N 的电子附件：
欠压脱扣器:型号:UVT-M3: AC220V/AC230V/AC240V, AC380V/AC400V/AC415V 50Hz/60Hz;
电动操作机构:型号:MD-M3: AC220V/AC230V/AC240V, AC380V/AC400V/AC415V 50Hz/60Hz
DC110V,DC220V/DC250V;

联系人：陈文忠
电话：0577-62877777
电子邮箱：cwz@chint.com

指定签字人：

自我声明时间：2021-04-23
自我声明地点：浙江省温州市乐清市

生产者签章：

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号：2021980307000601

产品系列、型号、规格(附件)：

型号解释：



注：

1. 短路分断能力级别：限流型（代号R）；
2. 双层盖（无代号）
3. 按操作方式分：手柄直接操作（无代号）；电动操作用P表示；转动手柄操作用Z表示；
4. 按极数分：三极（代号3）；四极（代号4）
5. 按用途分：配电保护用（无代号）；电动机保护用（代号2）；
6. 四极产品中性极（N）的型式分为四种：

A型：N极不安装过电流脱扣元件，且N极始终接通，不与其它三极一起合分（代号A）；

B型：N极不安装过电流脱扣元件，且N极与其它三极一起合分(N极可开闭)（代号B）；

C型：N极安装过电流脱扣元件， 且N极与其它三极一起合分；(N极可开闭)（代号C）；

D型：N极安装过电流脱扣元件，且N极始终接通，不与其它三极一起合分（代号D）

联系人：陈文忠

电话：0577-62877777

电子邮箱：cwz@chint.com

自我声明时间：2021-04-23

自我声明地点：浙江省温州市乐清市

指定签字人：

生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。