



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

CQC 标志认证 试验报告

☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:

申请编号: V2021CQC107502-822551


(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: NM10-100,NM10-100H

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 塑料外壳式断路器 型 号: NM10-100,NM10-100H 商 标: / 样品数量: 4 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2021-10-27 完成日期: 2021-11-26	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区 正泰路 1 号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区 正泰路 1 号 生产企业: 温州正泰电器科技有限公司 生产企业地址: 浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: NM10-100,NM10-100H Ui:380V;Uimp:8kV;Ue:AC380V; In: 15A,16A,20A,25A,30A,32A,35A,40A,45A,50A,55A,60A,63A,80A,100A; 过电流脱扣器类型:热磁式,电磁式; 脱扣级别:10; NM10-100:Ics:7.5kA,Icu:15kA; NM10-100H:Ics:10kA,Icu:15kA; 选择性类别:A 类;极数:3P; 配用的辅助触头(1NO1NC): lth:3A; AC-15:Ue:AC380V/Ie:0.26A; DC-13:Ue:DC220V/Ie:0.14A.	
主检: 方 刚 签名: 方刚 日期: 2021-12-15	
审核: 任 翔 签名: 任翔 日期: 2021-12-15	
签发: 韩美丽 签名: 韩美丽 日期: 2021-12-15	
备注: 1. 变更情况: 见附页 2. 原认可报告编号: 03601-A-16B0348-S; 3. 出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司; 4. 原 CQC 证书编号: CQC2002010307007542; 5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。	

