



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0503



CQC 标志认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2021CQC107502-828477

产品名称: 交流接触器

型 号: NCK5-25/1、NCK5-32/1、
NCK5-40/1、NCK5-25/2、
NCK5-32/2、NCK5-40/2

检测机构: 中检质技检验检测科学研究院有限公司



样品名称: 交流接触器 型号: NCK5-25/1、NCK5-32/1、 NCK5-40/1、NCK5-25/2、 NCK5-32/2、NCK5-40/2 商 标: / 样品数量: 14 台 样品来源: 送样 收样日期: 2021.09.22 完成日期: 2021.11.01	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: NCK5-25/1、NCK5-32/1、NCK5-40/1、NCK5-25/2、NCK5-32/2、NCK5-40/2; Uimp: 6kV; Ui: 690V; Ith: 32/40/50A(NCK5-25/NCK5-32/NCK5-40); AC-8a: Ue/le: AC230(220)/25A(NCK5-25/1)、AC230(220)/32A(NCK5-32/1)、 AC230(220)/40A(NCK5-40/1)、AC230(220)V/400(380)V/25A(NCK5-25/2)、 AC230(220)V/400(380)V/32A(NCK5-32/2)、AC230(220)V/400(380)V/40A(NCK5-40/2); Us: AC24V、36V、48V、110V、120V、220V、230V、240V, 50/60Hz; 极数: 1P、2P	
签发人: 徐亮 签名:  签发日期: 2021.11.01	
备注: 该申请为变更申请, 具体变更项目如下: 1. 变更情况详见 P4 页附表 1; 2. 原证书编号为: CQC2009010304379493; 3. 原报告编号为: 00901-A2015CCC0304-2174524 (上海电器设备检测所); 根据以上变更确定试验项目, 本报告须与原报告合并使用方为有效。	

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	V-14201-DC214781
首页	√	1	V-14201-DC214781
报告组成	√	1	V-14201-DC214781
安全型式试验报告	√	27	V-14201-DC214781
电磁兼容型式试验报告			
封底	√	1	

本报告由表中划√的所有内容组成

- 判定： P 试验结果符合要求
 F 试验结果不符合要求
 N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验

安全型式试验报告


申请编号: V2021CQC107502-828477 样品名称: 交流接触器 型号规格: NCK5-25/1、NCK5-32/1、 NCK5-40/1、NCK5-25/2、 NCK5-32/2、NCK5-40/2 样品数量: 14 台 样品生产序号: / 收样日期: 2021.09.22 样品来源: 送样	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区 正泰路 1 号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区 正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电 器工业园区长江路 2 号
--	---

试验依据标准: GB/T14048.4-2020《低压开关设备和控制设备第 4-1 部分: 接触器和电动机起动器 机电式接触器和电动机起动器》(含电动机保护器)

试验结论: 合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

NCK5-25/1、NCK5-32/1、NCK5-40/1、NCK5-25/2、NCK5-32/2、NCK5-40/2; Uimp: 6kV;
 Ui: 690V; Ith: 32/40/50A(NCK5-25/NCK5-32/NCK5-40); AC-8a: Ue/le:
 AC230(220)/25A(NCK5-25/1)、AC230(220)/32A(NCK5-32/1)、AC230(220)/40A(NCK5-40/1)、
 AC230(220)V/400(380)V/25A(NCK5-25/2)、AC230(220)V/400(380)V/32A(NCK5-32/2)、
 AC230(220)V/400(380)V/40A(NCK5-40/2); Us: AC24V、36V、48V、110V、120V、220V、
 230V、240V, 50/60Hz; 极数: 1P、2P

主检: 章 羿 签名:  日期: 2021.11.01

审核: 魏益松 签名:  日期: 2021.11.01

签发: 徐 亮 签名:  日期: 2021.11.01

中检质技检验检测科学研究院有限公司
 (检测机构名称、盖章)

2021年11月01日

备注

试品编号:

#1: NCK5-25/1 Us: AC240V
 #2: NCK5-25/1 Us: AC220V
 #3: NCK5-25/1 Us: AC110V
 #4: NCK5-25/1 Us: AC48V
 #5: NCK5-25/1 Us: AC24V
 #6: NCK5-32/1 Us: AC240V
 #7: NCK5-40/1 Us: AC240V

#8: NCK5-25/2 Us: AC240V
 #9: NCK5-25/2 Us: AC220V
 #10: NCK5-25/2 Us: AC110V
 #11: NCK5-25/2 Us: AC48V
 #12: NCK5-25/2 Us: AC24V
 #13: NCK5-32/2 Us: AC240V
 #14: NCK5-40/2 Us: AC240V

检验项目汇总表

[illegible]