



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0098

# 型式试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他

申请编号: 20210604000140

产品名称: 防尘交流接触器

型 号: NCX1-80、NCX1-95

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



样品名称: 防尘交流接触器

型号: NCX1-80、NCX1-95

商 标: /

样品数量: 9 台

样品来源: 送样

收样日期: 2021-06-23

完成日期: 2021-07-15

生产者: 浙江正泰电器股份有限公司

生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰  
工业园区正泰路 1 号

生产企业: 浙江正泰接触器有限公司

生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇蟾东  
工业区车站路 1028 号

试验结论: 依据 GB/T 14048.4—2020 检验合格。

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

NCX1-80、NCX1-95; Uimp:8kV; Ui:690V; Ith=125A;

NCX1-80: Ue/Ie:AC220V/80A、AC380V/80A、AC660V/49A;

NCX1-95: Ue/Ie: AC220V/95A、AC380V/95A、AC660V/49A;

使用类别: AC-3; Us:AC380V、AC220V、AC127V、AC110V、AC36V、AC24V,  
50Hz; 极数: 3P; IP50 (接线端子除外);

配用的辅助触头: 1NO1NC; Uimp:6kV; Ui:690V; Ith=10A;

AC-15: Ue:AC380V/220V, Ie:0.95A; DC-13: Ue:220V/110V, Ie:0.15A

主检: 江长杰

日期: 2021-07-15

审核: 陈圣杰

日期: 2021-08-01

签发: 江长杰

日期: 2021-08-05



福建省产品质量检验研究院  
2021 年 8 月 5 日

备注:

1.变更情况:

序号	变更项目	变更前	变更后
1	标准换版	GB/T 14048.4—2010	GB/T 14048.4—2020
2	动静触头尺寸 (NCX1-95)	静触头尺寸: $9.2 \times 8.7 \times 1.5$ 动触头尺寸: $9.2 \times 8.7 \times 1.5$	静触头尺寸: $9.2 \times 9.7 \times 1.5$ 动触头尺寸: $9.2 \times 9.7 \times 1.5$
3	Us:AC24V 匝数/ 线径	匝数: $240 \pm 12$ 线径 mm: $0.71 \pm 0.007$	匝数: $221 \pm 11$ 线径 mm: $0.74 \pm 0.007$

2.最近一次原认可报告编号(申请编号): 02501-20DQ0064-1(20201027001252);

3.最近一次出具原试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院;

4.原证书编号: 2020000304000180;

5.示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系统),  
N (120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波);

6.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。

## 试验项目汇总表

[illegible]