



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

型式试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他

申请编号: 20210604000035

产品名称: 交流接触器

型 号: CJX1-16、CJX1-22、
CJX1-16/Z、CJX1-22/Z、
CJX1-16/N、CJX1-22/N

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



样品名称: 交流接触器

型 号: CJX1-16、CJX1-16/Z、
CJX1-16/N、CJX1-22/N

商 标: /

样品数量: 7 台

样品来源: 送样

收样日期: 2021-06-23

完成日期: 2021-07-14

生产者: 浙江正泰电器股份有限公司

生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰
工业园区正泰路 1 号

生产企业: 浙江正泰接触器有限公司


生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇蟾东
工业区车站路 1028 号

试验结论: 依据 GB/T 14048.4—2020 检验合格。

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

CJX1-16、CJX1-22、CJX1-16/Z、CJX1-22/Z、CJX1-16/N、CJX1-22/N; U_i :660V;
 U_{imp} :6kV; I_{th} :31.5A; U_e/I_e :AC220V/16A、AC380V/16A、AC660V/13.5A
 (CJX1-16、CJX1-16/Z、CJX1-16/N); U_e/I_e : AC220V/22A、AC380V/22A、
 AC660V/13.5A (CJX1-22、CJX1-22/Z、CJX1-22/N); 使用类别:CJX1-16、
 CJX1-22、CJX1-16/Z、CJX1-22/Z:AC-3; CJX1-16/N、CJX1-22/N:AC-4;
 U_s :AC 24V、36V、48V、110V、127V、220V、380V 50Hz(CJX1-16、CJX1-22、
 CJX1-16/N、CJX1-22/N); U_s :DC 24V、48V、110V、220V (CJX1-16/Z、
 CJX1-22/Z); 极数:3P;

配用的辅助触头 (本体): AC-15: AC380V/0.95A; DC-13: 220V/0.15A;
 I_{th} :10A;2NO2NC

主检:  日期: 2021-07-14审核:  日期: 2021-08-05签发:  日期: 2021-08-10

备注:

1.变更情况:

序号	变更项目	变更前	变更后
1	标准换版	GB/T 14048.4—2010	GB/T 14048.4—2020
2	底座材质	聚对苯二甲酸丁二本醇酯 PBT201-G20	聚己二酰己二胺 PA66

2.最近一次原认可报告编号(申请编号): 00901-A2019CCC0304-3333436;

3.最近一次出具原试验报告的检测单位: 上海电器设备检测所有限公司;

4.原证书编号: 2020970304000255;

5.示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系统),
 N (120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波);

6.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。

试验项目汇总表

[illegible]