



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0098

# 型式试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他

申请编号: 20210604000045

产品名称: 交流接触器

型 号: CJX1-32、CJX1-32/N

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



样品名称: 交流接触器

型号: CJX1-32、CJX1-32/N

商 标: /

样品数量: 8 台

样品来源: 送样

收样日期: 2021-06-23

完成日期: 2021-07-19

生产者: 浙江正泰电器股份有限公司

生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰  
工业园区正泰路 1 号

生产企业: 浙江正泰接触器有限公司

生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇蟾东  
工业区车站路 1028 号

试验结论: 依据 GB/T 14048.4—2020 检验合格。

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

CJX1-32、CJX1-32/N; Ui:660V;Uimp:6kV; Ith=40A; 使用类别: CJX1-32:AC-3;

CJX1-32/N:AC-4; Ue/le:AC220V/32A、AC380V/32A、AC660V/18A;

Us:AC 24V、36V、48V、110V、127V、220V、380V 50Hz; 级数:3P;

配用的辅助触头 (本体): AC-15: AC380V/0.95A; DC-13: 220V/0.15A;

Ith:10A;2NO2NC

主检: 杨志林

日期: 2021-07-19

审核: 陈圣杰

日期: 2021-08-01

签发: 严平

日期: 2021-08-05



备注:

1.变更情况:

序号	变更项目	变更前	变更后
1	标准换版	GB/T 14048.4—2010	GB/T 14048.4—2020
2	底座材质	阻燃增强聚对苯二甲酸丁二本醇酯 PBT	聚己二酰己二胺 PA66
3	动静触头尺寸	静触头尺寸: $\varnothing 5.5 \times 1 / 0.5$ 动触头尺寸: $\varnothing 5.5 \times 1 / 0.55$	静触头尺寸: $\varnothing 6 \times 1 / 0.5$ 动触头尺寸: $\varnothing 6 \times 1 / 0.55$

2.最近一次原认可报告编号(申请编号): C009-A2011CCC0304-1219079;

3.最近一次出具原试验报告的检测单位: 上海电器设备检测所有限公司;

4.原证书编号: 2020970304000256;

5.示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系统),  
N (120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波);

6.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。

## 试验项目汇总表

[illegible]