



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1145

CQC标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他

申请编号: V2022CQC107502-942460
(任务编号)

产品名称: 热过载继电器

型 号: NR4-180

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



<p>样品名称: 热过载继电器</p> <p>型 号: NR4-180</p> <p>商 标: 正泰/CHINT</p> <p>样品数量: 3 台</p> <p>样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2022-06-13</p> <p>完成日期: 2022-06-17</p>		<p>委托人: 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产者: 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号</p>																
<p>试验结论: 依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格</p>																		
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:</p> <p>NR4-180</p> <p>Ui: 1000V; Uimp: 8kV; Ue: AC1000V;</p> <p>Ie: 55-80A,63-90A,80-110A,90-120A,110-135A,120-150A,135-160A,150-180A;</p> <p>脱扣级别: 10A; 极数: 3P;</p> <p>配用辅助触头(本体): 1NO1NC; Ith: 6A; AC-15: Ue/Ie: AC380V/1.1A</p>																		
<p>主检:  日期: 2022-07-06</p>		 <p>(检测机构名称、盖章)</p> <p>2022 年 07 月 06 日</p>																
<p>审核:  日期: 2022-07-06</p>																		
<p>签发:  日期: 2022-07-06</p>																		
<p>备注:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>变更内容</th> <th>变更前</th> <th>变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>动作范围的整定电流倍数</td> <td>+20°C和+40°C时 B 倍的整定电流范围为 120 %</td> <td>+20°C和+40°C时 B 倍的整定电流范围为 125 %</td> </tr> <tr> <td>原证书编号</td> <td colspan="2">CQC2002010309009839</td> </tr> <tr> <td>原测试报告编号</td> <td colspan="2">V-14201-DC214660</td> </tr> <tr> <td>原检测单位</td> <td colspan="2">中检质技检验检测科学研究院有限公司</td> </tr> </tbody> </table>				变更内容	变更前	变更后	动作范围的整定电流倍数	+20°C和+40°C时 B 倍的整定电流范围为 120 %	+20°C和+40°C时 B 倍的整定电流范围为 125 %	原证书编号	CQC2002010309009839		原测试报告编号	V-14201-DC214660		原检测单位	中检质技检验检测科学研究院有限公司	
变更内容	变更前	变更后																
动作范围的整定电流倍数	+20°C和+40°C时 B 倍的整定电流范围为 120 %	+20°C和+40°C时 B 倍的整定电流范围为 125 %																
原证书编号	CQC2002010309009839																	
原测试报告编号	V-14201-DC214660																	
原检测单位	中检质技检验检测科学研究院有限公司																	

