

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2015010309787123

发证日期: 2022 年 01 月 04 日

有效期至: 2031 年 06 月 30 日

委托人名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
制造商名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
生产企业名称	浙江正泰电器股份有限公司
及生产地址	浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号
产品名称和系列、 规格、型号	控制与保护开关电器 NKB8-12,NKB8-32, NKB8T-12,NKB8T-32, NKB8C-12,NKB8C-32,NKB8W-12,NKB8W-32; 详见附件
产品标准和技术要求	GB/T 14048.9-2008
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 06 月 19 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

证书编号: CQC2015010309787123

第 1 页 共 2 页

纸 号:

NKB8-12, NKB8-32, NKB8T-12, NKB8T-32, NKB8C-12, NKB8C-32,
NKB8W-12, NKB8W-32;

Ui: 690V;

Uimp: 6kV;

Ue: AC400 (380) V, AC690 (660) V;

NKB8-12, NKB8T-12, NKB8C-12, NKB8W-12:

Ith: 12A;

Ie: 0.16A~0.63A, 0.35A~1.4A, 1.25A~5A, 3A~12A;

NKB8-32, NKB8T-32, NKB8C-32, NKB8W-32:

Ith: 32A;

Ie: 4.5A~18A, 8A~32A;

Ics: AC400V 50kA, AC690V 4kA;

使用类别: AC-43, AC-44;

极数: 3P;

配用的辅助触头: (本体)

Ith: 2.5A;

AC-15: Ue/Ie: 120V/1.5A, 240V/0.75A;

AC-14: Ue/Ie: 120V/0.3A;

DC-13: Ue/Ie: 125V/0.22A, 250V/0.1A;

1N01NC

型号解释:

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心

产品认证证书


II型自愿认证

附 录

证书编号: CQC2015010309787123

第 2 页 共 2 页

纸 号:



注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心