



产品认证证书

证书编号: CQC16123139890

发证日期: 2022 年 06 月 27 日

有效期至: 2032 年 06 月 26 日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称 浙江正泰电器股份有限公司
及生产地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

产品名称和系列、规格、型号 电涌保护器
NXU-II 20/275 1P、1P+N、2P、3P、3P+N、4P ; NXU-II 20/320 1P、1P+N、2P、3P、3P+N、4P ; NXU-II 20/385 1P、1P+N、2P、3P、3P+N、4P ; NXU-II 20/440 1P、1P+N、2P、3P、3P+N、4P ; NXU-II 40/275 1P、1P+N、2P、3P、3P+N、4P ; NXU-II 40/320 1P、1P+N、2P、3P、3P+N、4P ; NXU-II 40/385 1P、1P+N、2P、3P、3P+N、4P ; NXU-II 40/440 1P、1P+N、2P、3P、3P+N、4P ; NXU-II/F 20/275 1P、1P+N、2P、3P、3P+N、4P ; NXU-II/F 20/320 1P、1P+N、2P、3P、3P+N、4P ; NXU-II/F 20/385 1P、1P+N、2P、3P、3P+N、4P ; NXU-II/F 20/440 1P、1P+N、2P、3P、3P+N、4P ; NXU-II/F 40/275 1P、1P+N、2P、3P、3P+N、4P ; NXU-II/F 40/320 1P、1P+N、2P、3P、3P+N、4P ; NXU-II/F 40/385 1P、1P+N、2P、3P、3P+N、4P ; NXU-II/F 40/440 1P、1P+N、2P、3P、3P+N、4P ; 详细参数请见附件

产品标准和技术要求 GB/T 18802.11-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462111-2021 认证规则的要求, 特发此证。
本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2016 年 02 月 19 日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心



产品认证证书

证书编号: CQC16123139890

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

II 类试验 (T2):

型号	保护模式	U_c (V)	I_n (kA)	U_p (kV)	I_{max} (kA)	组合方式
NXU-II (F) 20/275 1P、3P	L-PE	275	10	1.2	20	1P、3P
NXU-II (F) 20/275 2P、4P	L-PE/N-PE	275	10	1.2	20	2P、4P
NXU-II (F) 20/275 1P+N、3P+N	L-N	275	10	1.2	20	1P+N、 3P+N
	N-PE	255	20	1.8	40	
NXU-II (F) 20/320 1P、3P	L-PE	320	10	1.5	20	1P、3P
NXU-II (F) 20/320 2P、4P	L-PE/N-PE	320	10	1.5	20	2P、4P
NXU-II (F) 20/320 1P+N、3P+N	L-N	320	10	1.5	20	1P+N、 3P+N
	N-PE	255	20	1.8	40	
NXU-II (F) 20/385 1P、3P	L-PE	385	10	1.6	20	1P、3P
NXU-II (F) 20/385 2P、4P	L-PE/N-PE	385	10	1.6	20	2P、4P
NXU-II (F) 20/385 1P+N、3P+N	L-N	385	10	1.6	20	1P+N、 3P+N
	N-PE	255	20	1.8	40	
NXU-II (F) 20/440 1P、3P	L-PE	440	10	1.8	20	1P、3P
NXU-II (F) 20/440 2P、4P	L-PE/N-PE	440	10	1.8	20	2P、4P
NXU-II (F) 20/440 1P+N、3P+N	L-N	440	10	1.8	20	1P+N、 3P+N
	N-PE	255	20	1.8	40	
NXU-II (F) 40/275 1P、3P	L-PE	275	20	1.5	40	1P、3P
NXU-II (F) 40/275 2P、4P	L-PE/N-PE	275	20	1.5	40	2P、4P
NXU-II (F) 40/275	L-N	275	20	1.5	40	1P+N、



中国质量认证中心



产品认证证书

证书编号: CQC16123139890

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

1P+N、3P+N	N-PE	255	20	1.8	40	3P+N
NXU-II (/F) 40/320 1P、3P	L-PE	320	20	1.6	40	1P、3P
NXU-II (/F) 40/320 2P、4P	L-PE/N-PE	320	20	1.6	40	2P、4P
NXU-II (/F) 40/320 1P+N、3P+N	L-N	320	20	1.6	40	1P+N、 3P+N
	N-PE	255	20	1.8	40	
NXU-II (/F) 40/385 1P、3P	L-PE	385	20	1.8	40	1P、3P
NXU-II (/F) 40/385 2P、4P	L-PE/N-PE	385	20	1.8	40	2P、4P
NXU-II (/F) 40/385 1P+N、3P+N	L-N	385	20	1.8	40	1P+N、 3P+N
	N-PE	255	20	1.8	40	
NXU-II (/F) 40/440 1P、3P	L-PE	440	20	2.0	40	1P、3P
NXU-II (/F) 40/440 2P、4P	L-PE/N-PE	440	20	2.0	40	2P、4P
NXU-II (/F) 40/440 1P+N、3P+N	L-N	440	20	2.0	40	1P+N、 3P+N
	N-PE	255	20	1.8	40	



中国质量认证中心