

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2011010305518887

发证日期: 2020年05月18日

有效期至: 2031年03月05日

委托人名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
制造商名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
生产企业名称	浙江正泰机电电气有限公司
及生产地址	浙江省乐清市乐成镇盐盘工业区
产品名称和系列、规格、型号	双电源自动转换开关 NH41-20、25、40、63 ; Uimp:8kV(主体) ; Uimp:2.5kV(控制器) ; Ui:690V ; Ith:63A ; Ue:AC400V ;Ie:20A ,25A ,40A ,63A ;使用类别:AC-33B ;Icw:8kA/30ms ,Icm(峰值):13.6kA ; 电器级别:PC 级 ; 转换方式:ATSE ; 极数:3P、4P ; 型号解释见附件
产品标准和技术要求	GB/T 14048.11-2016
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人:

主任:

陈昕

陆楠

中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录


证书编号：CQC2011010305518887

第 1 页 共 1 页

纸 号：

型号的解释：

N H 41 - □ / □ □ SZ



- 表示双电源自动转换
- 2——2 段式、3——3 段式
- 极数：3——三极，4——四极
- 额定工作电流(A)：80、100、125
- 设计代号
- 双电源自动转换开关
- 企业代号

注：此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心