

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2011010305518888

发证日期: 2020 年 05 月 18 日

有效期至: 2031 年 03 月 05 日

**委托人名称** 浙江正泰电器股份有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

**制造商名称** 浙江正泰电器股份有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

**生产企业名称** 浙江正泰机电电气有限公司  
**及生产地址** 浙江省乐清市乐成镇盐盘工业区

**产品名称和系列、规格、型号** 双电源自动转换开关  
NH41-80、100、125 ; Uimp:8kV(主体) ; Uimp:2.5kV(控制器) ; Ui:690V ; Ue:AC400V ;  
Ith:125A ; Ie:80A , 100A , 125A ; 使用类别:AC-33B ; Icw:10kA/30ms , Icm:17kA ; 电器级  
别:PC 级 ; 转换方式:ATSE ; 极数 : 3P、4P ; 型号解释见附件

**产品标准和技术要求** GB/T 14048.11-2016

**认证模式** 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



授权签字人:

主任:

陈昕

陆楠

# 中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

### 附 录

证书编号: CQC2011010305518888

第 1 页 共 1 页

纸 号:

型号的解释:

N H 41 - □ / □ □ SZ

表示双电源自动转换

2——2 段式、3——3 段式

极数: 3——三极, 4——四极

额定工作电流(A): 80、100、125

设计代号

双电源自动转换开关

企业代号

注: 此附录与证书同时使用时有效。



## 中国质量认证中心