

## 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020000305000006

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 浙江正泰电器股份有限公司  
生产者地址: 浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号  
依据的强制性产品认证规则: CNCA-C03-02:2014 低压元器件  
产品名称: 自动转换开关  
产品系列、型号、规格: (见附页)  
依据的标准: GB/T14048.11-2016  
生产企业名称: 浙江正泰机电电气有限公司  
生产企业地址: 浙江省温州市乐清市浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区

联系人: 陈文忠  
电话: 0577-62877777  
电子邮箱: cwz@chint.com  
指定签字人:

自我声明时间: 2020-05-06  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市  
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。


## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020000305000006

产品系列、型号、规格:

NH41-16、NH41-20、NH41-25、NH41-32、NH41-40、NH41-63、NH41-80、NH41-100、NH41-125; Ue: AC400V (3P、4P)、AC230V (2P); Ie: 16A、20A、25A、32A、40A、63A、80A、100A、125A; Ui: 1000V; Uimp: 8kV(主回路)、2.5kV(控制回路); Ith: 125A; Icm(峰值): 10kA; Icw: 10kA/60ms; 使用类别: AC-33B; 电器级别: PC 级; TSE 型式: ATSE; 极数: 2P、3P、4P。

联系人: 陈文忠  
电话: 0577-62877777  
电子邮箱: cwz@chint.com  
指定签字人: 

自我声明时间: 2020-05-06  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市  
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。