

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2002010304009777

发证日期: 2022年03月01日

有效期至: 2032年02月29日

**委托人名称** 浙江正泰电器股份有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**制造商名称** 浙江正泰电器股份有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产企业名称** 浙江正泰电器股份有限公司  
**及生产地址** 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

**产品名称和系列、规格、型号** 交流接触器  
NC2-265、NC2-265/4、NC2-265Ns、NC2-265Ns/4、NC2-265Z、NC2-265ZNs ; 详见附件

**产品标准和技术要求** GB/T 14048.4-2020

**认证模式** 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年06月23日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2002010304009777

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

NC2-265,NC2-265/4,NC2-265Ns,NC2-265Ns/4,NC2-265Z,NC2-265ZNs

Ui:1000V;

Uimp:8kV;

Ith:350A;

Ue: AC380V/400V, AC660V/690V;

AC-1: Ue/Ie: AC380V/400V/350A,AC660V/690V/350A;

AC-3: Ue/Ie: AC380V/400V/265A,AC660V/690V/170A;

AC-4: Ue/Ie: AC380V/400V/265A,AC660V/690V/170A;

Us: AC: 110V,127V,220V,380V,50Hz;

DC: 110V,220V;

极数: 3P,4P;

配用的辅助触头模块:

F4:

1NO1NC,2NO,2NC,4NO,4NC,2NO2NC,1NO3NC,3NO1NC;

Ith:10A;

AC-15: Ue/Ie: AC380V/0.95A;

DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.15A;



中国质量认证中心