

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC20012257865

发证日期: 2020 年 07 月 23 日

有效期至: 2031 年 10 月 19 日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称 浙江正泰机电电气有限公司
及生产地址 浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区

产品名称和系列、规格、型号 刀开关
HD□-400、HS□-400; Ue: AC690V; Ie: 400A; Ui: 1000V; Uimp: 12kV; Ith: 400A;
Icw: 15kA/1s; Icm(峰值): 15kA; 使用类别: AC-21B(HD12-400、HD13-400、HD14-400、
HS12-400、HS13-400)、AC-20B(HD11-400、HS11-400); 极数: 3P、4P; 型号解释详见
附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.3-2017

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

证书编号: CQC20012257865

第 1 页 共 1 页

纸 号:

型号的解释:

$\frac{H\square}{(1)} \quad \frac{\square}{(2)} - \frac{400}{(3)} \quad / \quad \frac{\square}{(4)} \quad \frac{\square}{(5)} \quad \frac{\square}{(6)} \quad \frac{\square}{(7)} \quad \frac{\square}{(8)}$

(1) 类组代号: “HD” 表示单投刀开关, “HS” 表示双投刀开关

(2) 设计代号: “11” 中央手柄式

“12” 侧方正面杠杆操作机构式

“13” 中央杠杆操作机构式

“14” 侧面手柄式

(3) 额定工作电流 (A)

(4) 极数: 3-三极、4-四极

(5) 对于中央手柄式: “8” 表示板前接线式, “9” 表示板后接线式, 无表示仅一种接线方式, 即板前接线

“0” 表示不带灭弧罩, “1” 表示有灭弧罩

(6) 对于设计代号 “13”: 有 “BX” 表示旋转式操作型, 无 “BX” 表示中央杠杆式操作型;

(7) 对于设计代号 “11”: B 表示保护型, 带保护盖, 无表示不带保护盖;

(8) 对于 “HD11”: F 表示防误操作型, 带锁扣机构 (仅针对板前接线), 无字母表示普通型, 其他型号: 无

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心