

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2018010307068478

发证日期: 2022 年 01 月 12 日

有效期至: 2032 年 01 月 12 日

委托人名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
制造商名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
生产企业名称	浙江正泰电器股份有限公司
及生产地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
产品名称和系列、 规格、型号	剩余电流动作断路器 NB3LE-63M ; U_i : 500V ; U_{imp} : 4kV ; U_e : AC230V ; I_n : 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A ; I_n (S 型) : 25A、32A、40A、50A、63A ; 瞬时脱扣类型 : C 型、D 型 ; $I_{\Delta n}$: 0.01A、0.03A、0.05A、0.075A、0.1A、0.3A/AC 型 ; $I_{\Delta n}$ (S 型) : 0.05A、0.075A、0.1A、0.3A/AC 型 ; 电子式 ; $I_{\Delta m}$: 630A ; $I_{cn}=I_{cs}=10000A$; 极数 : 2P (带两个保护极, 适用于隔离) NB3LE-63MT ; U_i : 500V ; U_{imp} : 4kV ; U_e : AC230V ; I_n (S 型) : 25A、32A、40A、50A、63A ; 瞬时脱扣类型 : C 型 ; $I_{\Delta n}$ (S 型) : 0.05A/AC 型 ; 电子式 ; $I_{\Delta m}$: 630A ; $I_{cn}=I_{cs}=6000A$; 极数 : 2P (带两个保护极, 适用于隔离)
产品标准和技术要求	GB/T 16917.1-2014;GB/T 16917.22-2008
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 06 月 24 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心