



180008221885



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1145

CQC标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他：

申请编号： V2021CQC107502-853425

(任务编号)

产品名称： 小型断路器

型 号： NBH-63



检测机构： 上海电器设备检测所有限公司



样品名称: 小型断路器 型 号: NBH-63 商 标: CHINT 样品数量: 49 台 样品来源: 工厂收样 收样日期: 2021-09-22 2021-10-27 完成日期: 2021-11-05	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工 业园区正泰路 1 号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工 业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰 工业园区正泰路 1 号
--	---

试验结论: 依据 GB/T 10963.1-2020 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:
 见附页一

主检:  日期: 2021.11.12	
审核:  日期: 2021.11.12	
签发:  日期: 2021.11.12	

备注:

变更项目	变更前	变更后
变更内容	见附页二	见附页二
原证书编号	CQC2016010307852309	
原测试报告编号	00901-A2016CCC0307-2248569	
原检测单位	上海电器设备检测所	

检验项目汇总表

序号	检验项目	依据标准条款	检验结果
A1/1	标志 (NBH-63 AC380V/400V/415V D63 4P 触头材料: T2)	6	合格
2	电气间隙和爬电距离(仅对外部部件)	8.1.3	合格
A2/3	耐异常发热和耐燃 (NBH-63 AC380V/400V/415V D63 4P 触头材料: T2)	9.15	合格
B/4	在正常条件下, 验证断开触头的绝缘和基本绝缘 耐冲击电压能力 (NBH-63 AC380V/400V/415V D63 4P 触头材料: T2)	9.7.5.4	合格
5	温升试验及功耗测量	9.8	合格
B/6	在正常条件下, 验证断开触头的绝缘和基本绝缘 耐冲击电压能力 (NBH-63 AC220V/230V/240V D63 1P 触头材料: T2)	9.7.5.4	合格
7	温升试验及功耗测量	9.8	合格
B/8	在正常条件下, 验证断开触头的绝缘和基本绝缘 耐冲击电压能力 (NBH-63 AC380V/400V/415V D40 2P 触头材料: T2)	9.7.5.4	合格
9	温升试验及功耗测量	9.8	合格
B/10	在正常条件下, 验证断开触头的绝缘和基本绝缘 耐冲击电压能力 (NBH-63 AC220V/230V/240V D32 2P 触头材料: T2)	9.7.5.4	合格
11	温升试验及功耗测量	9.8	合格
C ₁ /12	机械寿命和电寿命 (NBH-63 AC380V/400V/415V D63 4P 触头材料: T2)	9.11	合格
C ₁ /13	机械寿命和电寿命 (NBH-63 AC220V/230V/240V D63 1P 触头材料: T2)	9.11	合格

检验项目汇总表

序号	检验项目	依据标准条款	检验结果
D ₀ /14	脱扣特性 (NBH-63 AC380V/400V/415V D63 4P 触头材料: T2)	9.10.3	合格
D ₀ /15	脱扣特性 (NBH-63 AC220V/230V/240V D50 1P)	9.10.3	合格
D ₀ /16	脱扣特性 (NBH-63 AC220V/230V/240V D40 1P)	9.10.3	合格
D ₀ /17	脱扣特性 (NBH-63 AC220V/230V/240V D32 1P)	9.10.3	合格
D ₀ /18	脱扣特性 (NBH-63 AC220V/230V/240V D25 1P)	9.10.3	合格
D ₀ /19	脱扣特性 (NBH-63 AC220V/230V/240V D20 1P)	9.10.3	合格
D ₀ /20	脱扣特性 (NBH-63 AC220V/230V/240V D16 1P)	9.10.3	合格
D ₀ /21	脱扣特性 (NBH-63 AC220V/230V/240V D10 1P)	9.10.3	合格
D ₀ /22	脱扣特性 (NBH-63 AC220V/230V/240V D6 1P)	9.10.3	合格
D ₀ /23	脱扣特性 (NBH-63 AC220V/230V/240V D4 1P)	9.10.3	合格
D ₀ /24	脱扣特性 (NBH-63 AC220V/230V/240V D3 1P)	9.10.3	合格
D ₀ /25	脱扣特性 (NBH-63 AC220V/230V/240V D2 1P)	9.10.3	合格
D ₀ /26	脱扣特性 (NBH-63 AC220V/230V/240V D1 1P)	9.10.3	合格
D ₀ /27	脱扣特性 (NBH-63 AC220V/230V/240V C63 1P)	9.10.3	合格
D ₀ /28	脱扣特性 (NBH-63 AC220V/230V/240V C40 1P)	9.10.3	合格

检验项目汇总表

序号	检验项目	依据标准条款	检验结果
D ₀ /29	脱扣特性 (NBH-63 AC220V/230V/240V C25 1P)	9.10.3	合格
D ₀ /30	脱扣特性 (NBH-63 AC220V/230V/240V C16 1P)	9.10.3	合格
D ₀ /31	脱扣特性 (NBH-63 AC220V/230V/240V C6 1P)	9.10.3	合格
D ₀ /32	脱扣特性 (NBH-63 AC220V/230V/240V C3 1P)	9.10.3	合格
D ₀ /33	脱扣特性 (NBH-63 AC220V/230V/240V C1 1P)	9.10.3	合格
D ₀ /34	脱扣特性 (NBH-63 AC220V/230V/240V B63 1P)	9.10.3	合格
D ₀ /35	脱扣特性 (NBH-63 AC220V/230V/240V B50 1P)	9.10.3	合格
D ₀ /36	脱扣特性 (NBH-63 AC220V/230V/240V B32 1P)	9.10.3	合格
D ₀ /37	脱扣特性 (NBH-63 AC220V/230V/240V B20 1P)	9.10.3	合格
D ₀ /38	脱扣特性 (NBH-63 AC220V/230V/240V B10 1P)	9.10.3	合格
D ₀ /39	脱扣特性 (NBH-63 AC220V/230V/240V B4 1P)	9.10.3	合格
D ₀ /40	脱扣特性 (NBH-63 AC220V/230V/240V B2 1P)	9.10.3	合格
E ₁ /41	运行短路能力 (I _{cs}) 试验 (NBH-63 AC380V/400V/415V D63 4P 触头材料: T2)	9.12.11.4.2	合格
42	短路试验后验证断路器	9.12.12	
E ₁ /43	运行短路能力 (I _{cs}) 试验 (NBH-63 AC380V/400V/415V D63 2P 触头材料: T2)	9.12.11.4.2	合格
44	短路试验后验证断路器	9.12.12	

