



161108340162



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNA S L0483

CQC 标志认证 试验报告

☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:





申请编号: V2021CQC107502-831265
(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: NB1-63H/2

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所有限公司



产品名称: 塑料外壳式断路器 型 号: NB1-63H/2 样品数量: 12 样品来源: 企业送样 收样日期: 2021-08-04 完成日期: 2021-08-13	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号 生产者(制造商): 浙江正泰电器股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号 生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: NB1-63H/2 Ue: AC230V(1P、2P(一个保护极, N 极可开闭))、AC400V(2P、3P、4P、4P(三个保护极, N 极可开闭)); DC60V/80V/110V(1P), DC80V/125V/220V(2P); Ui: 500V; Uimp: 6kV; 过电流脱扣类型: 热磁式; In: 1A、2A、3A、4A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A; Ics : 7.5kA(AC 、 1PDC80V/110V 、 2PDC220V) 、 15kA(1PDC60V 、 2PDC80V/125V); Icu : 10kA(AC 、 1PDC80V/110V 、 2PDC220V) 、 20kA(1PDC60V、2PDC80V/125V);选择性类别: A 类; 极数: AC: 1P、2P、2P(一个保护极, N 极可开闭)、3P、4P、4P(三个保护极, N 极可开闭); DC: 1P, 2P; 适用于隔离用;	
主检: 龙 玺 签名:  日期: 2021-08-14	
审核: 傅 炳 签名:  日期: 2021-08-15	
签发: 杜 量 签名:  日期: 2021-08-16	
备注: 示波图编号原则: 操作性能寿命—S 图; 接通分断—T 图; 预期波—Y 图; EMC—E 图 NB1-63H/2 2P 直流 63A: P-1、K-1; NB1-63H/2 4P 交流 63A: K-1、Y-1~Y-2; NB1-63H/2 3P 交流 63A: I-1、III-1;	

试验项目汇总表

[illegible]