



180008221885



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNASL1145

# CQC标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2021CQC107502-833487




(任务编号)

产品名称: 小型断路器

型 号: NBH-40

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



样品名称: 小型断路器 型号: NBH-40 商标: CHINT 样品数量: 13 台 样品来源: 工厂送样  收样日期: 2021-07-14 完成日期: 2021-07-28	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号  生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号  生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号															
试验结论: 依据 GB/T 10963.1-2020 检验合格																
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: NBH-40 Uimp:4kV; Ui:500V; Ue:AC220V/230V/240V; In:6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A; 瞬时脱扣类型:C 型,D 型; Icn:4500A; Ics:4500A; 极数:1P+N(带 1 个保护极, N 极可开闭); 适用于隔离;																
主检:  日期: 2021.08.05	(检测机构名称、盖章) 2021 年 08 月 05 日															
审核:  日期: 2021.08.05																
签发:  日期: 2021.08.05																
备注: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <th style="width: 30%;">变更项目</th> <th style="width: 30%;">变更前</th> <th style="width: 40%;">变更后</th> </tr> <tr> <td>变更内容</td> <td>见附页</td> <td>见附页</td> </tr> <tr> <td>原证书编号</td> <td colspan="2">CQC2016010307866978</td> </tr> <tr> <td>原测试报告编号</td> <td colspan="2">00901-A2017CCC0307-2669976</td> </tr> <tr> <td>原检测单位</td> <td colspan="2">上海电器设备检测所</td> </tr> </table>		变更项目	变更前	变更后	变更内容	见附页	见附页	原证书编号	CQC2016010307866978		原测试报告编号	00901-A2017CCC0307-2669976		原检测单位	上海电器设备检测所	
变更项目	变更前	变更后														
变更内容	见附页	见附页														
原证书编号	CQC2016010307866978															
原测试报告编号	00901-A2017CCC0307-2669976															
原检测单位	上海电器设备检测所															

附页：

变更项目	变更前	变更后
产品标准变更	GB/T 10963.1-2005	GB/T 10963.1-2020
安全件动触头型号规格/牌号变更	T2-Y	T2
安全件静触头供应商变更	温州宏丰电工合金股份有限公司 福达合金材料股份有限公司	浙江宏丰金属基功能复合材料有限公司 大都克电接触科技（中国）有限公司 福达合金材料股份有限公司
安全件触头弹簧型号规格/牌号变更	1Cr18Ni9	12Cr18Ni9
安全件灭弧装置供应商变更	乐清市勤立电器有限公司 乐清市方泰电器有限公司 乐清市乐兴电器有限公司 温州温合电气有限公司	乐清市勤立电器有限公司 乐清市方泰电器有限公司 浙江亿金电器有限公司 温州温合电气有限公司
安全件双金属元件供应商变更	上海松森特殊金属有限公司 佛山通宝精密合金股份有限公司 温州市长江精密电器元件有限公司	上海松森特殊金属有限公司 佛山通宝精密合金股份有限公司