

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2018010307100379

发证日期: 2021 年 12 月 08 日

有效期至: 2031 年 12 月 08 日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称 温州正泰电器科技有限公司
及生产地址 浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号

产品名称和系列、规格、型号 塑料外壳式断路器
NM1-63S,NM1-63H;详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 05 月 18 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

陈昕

签发

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2018010307100379

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

NM1-63S, NM1-63H

Ui: 800V; Uimp: 8kV;

Ue: AC220V/AC230V/AC240V, AC380V/AC400V/AC415V;

In: 10A, 15A, 16A, 20A, 25A, 30A, 32A, 40A, 50A, 60A, 63A;

Ics: S 型: 18kA(AC220V/AC230V/AC240V), 13kA(AC380V/AC400V/AC415V);

H 型: 32.5kA(AC220V/AC230V/AC240V), 25kA(AC380V/AC400V/AC415V);

Icu: S 型: 35kA(AC220V/AC230V/AC240V), 25kA(AC380V/AC400V/AC415V);

H 型: 75kA(AC220V/AC230V/AC240V), 50kA(AC380V/AC400V/AC415V);

过电流脱扣器类型: 热磁式, 电磁式; 脱扣级别: 5, 10A, 10, 20; 选择性类别: A 类;

频率: 50/60Hz; 极数: 3P, 3P+N(3 个保护极, N 极常通), 4P; 适用于隔离用(3P+N 除外);

配用的辅助触头(1NO1NC, 2NONC):

Ui: 500V; Uimp: 4kV; Ith: 3A;

AC-15: Ue/Ie: AC380V/AC400V/AC415V/0.26A;

DC-13: Ue/Ie: DC110V/0.14A, DC220V/DC250V/0.14A;

符合附录 N 的电子附件:

预付费分励脱扣器: Us: AC220V/AC230V/AC240V, AC380V/AC400V/AC415V;

电 动 操 作 机 构 :

Us: AC220V/AC230V/AC240V, AC380V/AC400V/AC415V, DC110V,
DC220V/DC250V;

欠压脱扣器: Us: AC220V/AC230V/AC240V, AC380V/AC400V/AC415V.



中国质量认证中心